


1x z MET nebo z PE rozvaděče HRS

pro: 1x klimatizaci

WL05 PŘÍVOD z HRS-3 AYKY 4Bx50	WL1 OSVĚTLENÍ KANCELÁŘE 301,302,303 CYKY-J 3x1,5	WL2 OSVĚTLENÍ KANCELÁŘE 304,305,306 CYKY-J 3x1,5	WL3 OSVĚTLENÍ MÍSTNOSTI 307, 308,309,310, 311 CYKY-J 3x1,5	WL4 OSVĚTLENÍ MÍSTNOSTI 312,313,314 CYKY-J 3x1,5	WL5 OSVĚTLENÍ CHODBA 3.NP CYKY-J 3x1,5	WSS5 OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ CHODBA 3.NP CYKY-O 2x1,5	WL6 NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ 3.NP CYKY-J 3x1,5	WL7 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA VENKOVNÍ 2 CYKY-J 5x4	WL8 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY VNITŘNÍ PRAVA STR. CYKY-J 3x2,5
--------------------------------------	---	---	--	---	--	---	---	--	---



NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3 PEN/NPE ~ 50Hz, 400V/TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

Ochranná opatření—automatické odpojení od zdroje

— ochrana základní: zajištěna izolací živých částí, kryty v souladu s přílohou A

— ochrana při poruše: zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením v případě poruchy v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl.411.3

Zpracovatel:
Designér:

ELIN Servis s.r.o., Hornická 3212/64, 702 00 Ostrava

Objednatel/Client:	Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj	Revize	Datum/Date	Popis změny/Change description	Milan Šimečka	Miroslav Mézeš	Martin Krbhuc
Název/Title	Na obvodu 51, 703 00 Ostrava Vltkovic	Investor/Client	KVS SVS pro Moravskoslezský kraj	Formát/Format	A3 (2 x A4)	Vypracováno/Issued by	Kontroloval/Checked by
	REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE OBJEKTU	Místo stavby/Plant place	Na obvodu 51, 703 00 Ostrava Vltkovic	Datum/Date	02/2021	Archivní číslo/Drawing No.	EIS-02/2021-10.1
	Schéma rozvaděče RS3	Část PD/Design part		Stupeň PD/Step	DPS	Měřítko/Scale	Číslo kopie/Copy No.
		Díl PD/Division		Číslo zakázky/Ref. No.	EIS-04/02/2021	Č. výkr./Order No.	