


LEGENDA:

- 2-CESTNÝ ROZBOČOVÁČ
- MĚDNÉ POTRUBÍ CHLADIVA A PAR CHLADIVA S IZOLACÍ PRO CHLADIVOVÉ SYSTÉMY
- NAPLOUVACÍ HRDLO ODVODU KONDENZÁTU
- INFRAOVLADAČ

POZNÁMKY:

- OK-ODVOD KONDENZÁTU - SOUČÁST MONTÁŽE KLIMATIZACE
- PROSTUPY OBVODOVOU STĚNOU - SOUČÁST MONTÁŽE KLIMATIZACE
- PROSTUPY VNITŘNÍMI STĚNAMI PRO VEDENÍ POTRUBÍ SYSTÉMU CHLAZENÍ - SOUČÁST MONTÁŽE KLIMATIZACE
- VEDENÍ POTRUBÍ PŘÍZPŮSOBIT STAVEBNÍMU STAVU OBJEKTU A OSTATNÍM TECHNICKÝM A TECHNOLOGICKÝM ZÁŘIŽENÍM OBJEKTU
- UZEMNĚNÍ ZÁŘIŽENÍ KLIMATIZACE DLE PLATNÝCH ČSN, POSPOJOVÁNÍ NA SOUSTAVU - SOUČÁST DODÁVKY A MONTÁŽE KLIMATIZACE
- PŘEDMĚTEM TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A ROZPOČTU NENÍ NÁPOJENÍ NA SILOVOU ELEKTROINSTALACI, POPŘÍPADĚ SLABOPROUDOU KABELAŽ. TOTO MUSÍ BÝT ŘEŠENO INVESTOREM.



Zodp. projektant:	ING. PETR MADRÝ <i>Madrý</i>	Ing. Petr Madrý	
Investor:	KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ	703 00 Ostrava, V. Vlasákové 4 e-mail: pmadrý@seznam.cz	
Stavba:	KLIMATIZACE V BUDOVĚ SVS OSTRAVA - VÍTKOVICE, UL. NA OBVODU 51	Datum: 2/2021 Účel: DSP + DPS	
OCHLAZOVÁNÍ MÍSTNOSTÍ		Zakázkové číslo: 01P21 Část PD: -	Číslo výkresu:
Obsah výkresu:	PŮDORYS 2.NP	Měřítko: 1:100	KL 2