



NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3 PEN/NPE ~ 50Hz, 400V/TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

- ochranná opatření—automatické odpojení od zdroje
- ochrana základní:zajištěna izolací živiých částí, krytý v souladu s přílohou A
- ochrana při poruše: zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením v případě poruchy v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl.411.3

WL 11	ZASUVKY
CHODBA	SKLAD 11
ROZVODNA	CYKY-J
3x2,5	

WL 12	ZASUVKA
PRÁDELNA	
	CYKY-J
3x2,5	

WL 13	ZASUVKA
PRÁDELNA	
	CYKY-J
3x2,5	

WL 14	ZASUVKA
PRÁDELNA	
	CYKY-J
3x2,5	

WL 15	ZASUVKY
MÍSTNOSTI 02,	05, 06
CHODBA PRVNÍ POL.	
	CYKY-J
3x2,5	

WL 16	ZASUVKY
VZDUCHOTECHNIKA	MSTN. 18, 19
	CYKY-J
3x2,5	

WL 17	ZASUVKY
MÍSTN. 20, 21	28,29 CHODBA
DRUHÁ POLOVINA	
	CYKY-J
3x2,5	

WL 18	ZASUVKY
MÍSTNOSTI	24, 25
	CYKY-J
3x2,5	

WL 19	ZASUVKA 400V
MÍSTNOST 02	DÍLNA GARÁŽE
	CYKY-J
5x2,5	

Zpracovatel:
Designér:

ELIN Servis s.r.o., Hornická 3212/64, 702 00 Ostrava

Objednatel/Client:	Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj	Milán Šimečka	Miroslav Mézeš	Martin Křehulec
Název/Title	Na obvodu 51, 703 00 Ostrava Vltkoviče	Popis změny/Change description	Mgr. projekt	Vypracováno/Issued by
Revize			Formát/Format	Archivní číslo/Drawing No.
Investor/Client	KVS SVS pro Moravskoslezský kraj	Datum/Date	02/2021	EIS-02/2021-06.3
Místo stavby/Plant place	Na obvodu 51, 703 00 Ostrava Vltkoviče	Stupeň PD/Step	DPS	Měřítko/Scale
Část PD/Design part		Číslo zakázky/Ref. No.	EIS-04/02/2021	Č. výkr./Order No.
Díl PD/Division				

Schéma rozvaděče RSO