



WL9
VÝVOD pro
REFLEKTOR
OPERAČNÍ
SÁL
CYKY-J
3x1,5

WL10
VÝVOD pro
REFLEKTOR
ORDINACE
CYKY-J
3x1,5

WL11
ZASUVKY
VSTUPNÍ HALA
ČEKARNA, CHOD.
CHIR. ČEKARNA
ŠATNA
CYKY-J
3x2,5

WL12
ZASUVKY
SKLAD u VÝTAHU
CHODBIČKA
CHODBA U RTG
CYKY-J
3x2,5

WL13
ZASUVKY
PRACOVIŠTĚ
SONOGRAFIE
CYKY-J
3x2,5

WL14
ZASUVKY
PRACOV. SONOGR.
PRACOV. RTG
CYKY-J
3x2,5

WL15
ZASUVKY
PRACOVIŠTĚ RTG
CYKY-J
3x2,5

WL16
ZASUVKY
DIGITALIZACE RTG
CYKY-J
3x2,5

WL17
ZASUVKY
KANCELÁŘE
ORDINACE
CYKY-J
3x2,5

Zpracovatel:
Designér:



ELIN Servis s.r.o., Hornická 3212/64, 702 00 Ostrava

Objednatel/Client:

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj
Na obvodu 51, 703 00 Ostrava Vítkovice

Název/Title REKONSTRUKCE ELEKTRONSTALACE OBJEKTU

Schéma rozvaděče RS-V1

Revize	Datum/Date	Popis změny/Change description	Milan Šimečka	Miroslav Mézeš	Martin Krhnulec
Investor/Client	KVS SVS pro Moravskoslezský kraj		Manager projektu		
Místo stavby/Plant place	Na obvodu 51, 703 00 Ostrava Vítkovice				
Část PD/Design part					
Díl PD/Division					
Formát/Format	A3 (2 x A4)				
Datum/Date	02/2021				
Stupeň PD/Step	DPS				
Číslo zakázky/Ref. No.	EIS-04/02/2021				
Formát/Format	1/1				
Datum/Date	EIS-02/2021-07.3				
Měřítko/Scale	---				
Číslo kopie/Copy No.					
Číslo příkazu/Order No.					